

Раздел 12. Действия при срабатывании охранно-пожарной сигнализации и при обнаружении возгорания.

Тема. Определение необходимости и умение отключать электрическую энергию при возгорании электрощитовой.

Тема. Задачи охранника по обеспечению мер пожарной безопасности в части, касающейся инструкции, утвержденной руководителем образовательной организации.

Тема. Обучение умениям работы с первичными средствами пожаротушения.

ООО ЧОО «Тактика»	ГБУ ДОО ЗО «Акимовский детский сад № 22 «Тополёк»	Запорожская область, пгт. Акимовка, пер. Спортивный, д. 1	24 сентября 2025 года в 10:15 работник охраны Джелиев Хасан Давидович во время внутреннего планового обхода помещений охраняемого объекта, почувствовал запах горелой электропроводки и незамедлительно сообщил заведующей детского сада Кастанян Ирине Владимировне. Заведующей принято решение обесточить здание и провести эвакуацию. Учебно-воспитательный процесс приостановлен. Эвакуация началась в 10:18. Эвакуация закончилась 10:28. Эвакуировано 88 воспитанников и 25 человек педагогического и технического персонала на безопасное расстояние. Заведующая детского сада сообщила о происшествии в дежурную службу электросетей. В 10:27 прибыла аварийная служба РЭС. Прибывшие сотрудники устранили неисправность в электрощитовой и возобновили подачу электроэнергии. В 11:08 аварийная служба убыла с охраняемого объекта. Учебно-воспитательный процесс возобновлен, учреждение работает в штатном режиме.
-------------------------	---	---	--